


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00079/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ООО «ЛКМ»).

ОГРН: 1211600007277, ИНН: 1660357658. Место нахождения (адрес юридического лица): 420053, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПОПЕРЕЧНО-НОКСИНСКАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 9. Адрес места осуществления деятельности: 420053, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПОПЕРЕЧНО-НОКСИНСКАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 9.

Телефон: +7 (905) 314-14-13. Адрес электронной почты: kraskikazan@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ООО «ЛКМ»).

ОГРН: 1211600007277, ИНН: 1660357658. Место нахождения (адрес юридического лица): 420053, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПОПЕРЕЧНО-НОКСИНСКАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 9. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420053, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПОПЕРЕЧНО-НОКСИНСКАЯ, ДОМ. 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».

ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрываются защитно-декоративные из пасты фактурной на основе водной дисперсии акрилового сополимера, марки DN-1, DN-2, DE-1, DE-2, DV, толщиной сухого слоя от 1 мм до 2 мм, при расходе на один слой от 600 г/м² до 1200 г/м², для внутренней отделки помещений, выпускаемые по техническим условиям ТУ 20.30.22-004-47042922-2021 «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 25-02-19/1-С от 19.02.2025 г., № 25-02-19/2-С от 19.02.2025 г., выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (аттестат аккредитации № RA.RU.21OM35); БЦ25-02-14/4 от 14.02.2025 г. выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-257.24-02 от 09.12.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: материалы в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C, вдали от отопительных приборов и защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.02.2025 г. по 19.02.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00079/25

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)




Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))